

(令和3年度)羽生市 一般廃棄物最終処分場維持管理記録

放流水(処理水)水質検査結果

採水日	4月14日	5月12日	6月2日	7月15日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月12日	2月3日	3月2日
水素イオン濃度(pH)	7.8(19°C)	7.8(21°C)	7.8(21°C)	7.8(21°C)	7.9(26°C)	7.7(23°C)	7.8(22°C)	7.8(23°C)	7.9(20°C)	8.2(22°C)	7.9(18°C)	8.2(21°C)
浮遊物質 【SS】(mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
生物学的酸素要求量 【BOD】(mg/L)	0.6	1.1	不検出	不検出	1	0.9	0.8	不検出	0.5	0.9	不検出	0.9
化学的酸素要求量 【COD】(mg/L)	2.1	1.3	1.3	2.3	2.3	3.2	3.6	2.7	3.4	2.8	2.9	4
窒素含有量(mg/L)	5.7	4.4	3.6	5.4	5.4	4.9	4.3	4.7	6.6	8.2	11	10

基準値 pH5.8~8.6 SS60mg/L以下 BOD60mg/L以下 COD90mg/L以下 窒素120mg/L(日間平均60以下)

施設の点検	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検実施日	7日 14日 21日 28日 -	6日 12日 19日 26日 -	2日 9日 16日 23日 30日	7日 15日 21日 28日 -	4日 11日 18日 25日 -	1日 8日 15日 22日 29日	6日 13日 20日 27日 -	4日 10日 17日 24日 -	1日 8日 15日 22日 29日	5日 12日 19日 26日 -	3日 9日 16日 24日 -	2日 9日 16日 23日 30日
遮水工・擁壁・フェンス	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
浸出水処理設備	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

地下水ダイオキシン類水質検査結果

採水地	採水年月日	天候	採水時水温	水質検査結果	基準値
一般廃棄物最終処分場(No.3)地下水	令和3年4月14日	曇り	17.4°C	0.00010 pg - TEQ/L	1pg - TEQ/L
一般廃棄物最終処分場(No.4)地下水	令和3年5月12日	曇り	18.3°C	0.00081pg - TEQ/L	1pg - TEQ/L

放流水(処理水)ダイオキシン類水質検査結果

採水地	採水年月日	天候	採水時水温	水質検査結果	基準値
一般廃棄物最終処分場(No.4)浸出水処理水	令和3年5月12日	曇り	19.2°C	0.000087pg - TEQ/L	1pg - TEQ/L