

(令和8年度)羽生市 一般廃棄物最終処分場維持管理記録

放流水(処理水)水質検査結果

採水日	4月1日	5月13日	6月3日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水素イオン濃度(pH)	8.0(19℃)	8.0(22℃)	7.8(21℃)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮遊物質 【SS】(mg/L)	5未満	5未満	5未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生物化学的酸素要求量 【BOD】(mg/L)	0.5未満	0.5未満	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化学的酸素要求量 【COD】(mg/L)	0.7	1.6	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
窒素含有量(mg/L)	8.8	7.4	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基準値 pH5.8～8.6 SS60mg/L以下 BOD60mg/L以下 COD90mg/L以下 窒素120mg/L(日間平均60以下)

施設の点検	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検実施日	1日	7日	3日									
	8日	13日	10日									
	15日	20日	17日									
	22日	27日	24日									
	28日											
遮水工・擁壁・フェンス	異常なし	異常なし	異常なし									
浸出水処理設備	異常なし	異常なし	異常なし									

浸出水原水ダイオキシン類水質検査結果

採 水 地	採水年月日	天候	採水時水温	水質検査結果	基準値
一般廃棄物最終処分場(No.3) 浸出水原水	令和8年5月13日	晴れ	16.7℃	0.0013pg-TEQ/L	10pg - TEQ/L
一般廃棄物最終処分場(No.4) 浸出水原水	令和8年5月13日	晴れ	18.3℃	0.000087pg-TEQ/L	10pg - TEQ/L

地下水ダイオキシン類水質検査結果

採 水 地	採水年月日	天候	採水時水温	水質検査結果	基準値
一般廃棄物最終処分場(No.3) 地下水	令和8年5月13日	晴れ	20.1℃	0.00063pg-TEQ/L	1pg - TEQ/L
一般廃棄物最終処分場(No.4) 地下水	令和8年5月13日	晴れ	18.8℃	0.000027pg-TEQ/L	1pg - TEQ/L

放流水(処理水)ダイオキシン類水質検査結果

採 水 地	採水年月日	天候	採水時水温	水質検査結果	基準値
一般廃棄物最終処分場(No.4) 浸出水処理水	令和8年5月13日	晴れ	19.6℃	0.00011pg-TEQ/L	10pg - TEQ/L