

# 羽生市公共下水道台帳図



|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 26-18 | 26-19 | 26-20 |
| 26-23 | 26-24 | 26-25 |
| 32-03 | 32-04 | 32-05 |



## 凡例

| 線種              |            |
|-----------------|------------|
| --- (dashed)    | 行政区域       |
| --- (dotted)    | 予定処理区界     |
| --- (dash-dot)  | 処理区界       |
| --- (long-dash) | 処理分区界      |
| ■ (yellow)      | 処理分区区域     |
| — (blue)        | 幹線管渠       |
| — (light blue)  | 準幹線管渠      |
| — (green)       | 枝線管渠       |
| — (blue)        | 圧送管渠       |
| — (blue)        | 雨水幹線水路(開渠) |
| — (blue)        | 雨水幹線水路(暗渠) |
| — (blue)        | 雨水幹線蓋付き水路  |
| — (green)       | 雨水幹線雨水管渠   |

| マンホール種別   |                  |
|-----------|------------------|
| ○ (white) | 0号マンホール(内径75cm)  |
| ○ (red)   | 特殊1号マンホール(90×60) |
| ○ (red)   | 1号マンホール(内径90cm)  |
| ○ (red)   | 2号マンホール(内径120cm) |
| ○ (red)   | 3号マンホール(内径150cm) |
| ○ (red)   | 4号マンホール(内径180cm) |
| ○ (red)   | 5号マンホール(内径230cm) |
| ○ (blue)  | 短形入孔             |
| ○ (blue)  | 副管付マンホール         |
| ○ (blue)  | ポンプマンホール         |

| その他の施設     |          |
|------------|----------|
| → (arrow)  | 吐き口      |
| ⊠ (square) | 伏せ越し     |
| — (green)  | 取付管      |
| — (green)  | 検止め      |
| ● (red)    | 雨水幹線最上流部 |
| → (red)    | 雨水幹線最下流部 |

| 汚水樹       |             |
|-----------|-------------|
| ○ (green) | 汚水マス(50×20) |
| ○ (green) | 汚水マス(50×30) |
| ○ (green) | 汚水マス(45×45) |
| ○ (green) | 汚水マス(50円形)  |
| ○ (green) | 汚水マス(20円形)  |

| 文字表記        |           |
|-------------|-----------|
| ○ (black)   | 管径        |
| ‰ (per mil) | 勾配        |
| 30.00       | マンホール間距離  |
| 2.724       | 管底高       |
| 11.000      | 地盤高       |
| 11.000      | 管径上流からの距離 |
| ○ (black)   | 管線番号      |
| ○ (black)   | 枝線番号      |

| 管渠管種  |              |
|-------|--------------|
| HP    | 鉄筋コンクリート管    |
| VU    | 硬質塩化ビニル管     |
| VU(U) | リブ付き硬質塩化ビニル管 |
| VP    | 硬質塩化ビニル管     |
| (HP)  | 推進・鉄筋コンクリート管 |
| (VU)  | 推進・硬質塩化ビニル管  |
| DIP   | ダクタイル鋳鉄管     |
| (DIP) | 推進・ダクタイル鋳鉄管  |
| FRP   | 強化プラスチック複合管  |
| RC    | レジンコンクリート管   |

※地盤高は平成15年度までは  
小数点第2位までとする。

|          |                        |
|----------|------------------------|
| ○ (blue) | 小型マンホール(レジン・内径30cm)    |
| ○ (blue) | 小型マンホール(塩ビ・内径20cm)     |
| ○ (blue) | 小型マンホール(塩ビ・内径30cm)     |
| ○ (blue) | 小型マンホール(コンクリート・内径40cm) |
| ○ (blue) | 小型マンホール(コンクリート・内径50cm) |
| ○ (blue) | 小型マンホール(その他)           |

